

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

**Ulice, číslo:** Náměstí Republiky 1079/1

**PSČ, místo:** 110 00 Praha

**Typ budovy:** Budova pro obchod a administrativu

**Plocha obálky budovy:** 46222,0 m<sup>2</sup>

**Objemový faktor tvaru A/V:** 0,11 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>

**Energeticky vztažná plocha:** 82886,0 m<sup>2</sup>




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



**Hodnoty pro celou budovu**  
MWh/rok

**15929,987**

**40428,668**

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input checked="" type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

## PODÍL ENERGOŠETELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok



■ Elektřina ze sítě: 12055,6  
■ Zemní plyn: 3874,4

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
Mimořádně úsporná							
A			Dop.				
B			29				52 / Dop.
C				39 / Dop.		11 / Dop.	
D	0,64 / Dop.	50 / Dop.					
E							
F							
G							
Mimořádně neúsporná							
<b>Hodnoty pro celou budovu</b> MWh/rok		4116,47	2367,86	3192,43		936,02	4344,99

**Zpracovatel:** Ing. Jiří Švejcar  
**Kontakt:** ENVIROS s.r.o. Dykova 53/10  
101 00 Praha 10

**Osvědčení č.:** 1286  
**Vyhotoveno dne:** 6.4.2016  
**Podpis:**